Bestätigung ermittelter Prüffristen nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

(Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49)

die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden ist)

Hersteller: Prymos GmbH, Siemensstr. 18, 63225 Langen

Benennung: Druckgerät, DAUERDRUCK – FEUERLÖSCHER PM10 – S9/FF
9 Liter Schaumlöscher

Eckdaten:

Löschmittel	BIO-Schaum
Löschmitteleinstufung[1]	Fluidgruppe 2
max. zulässiger Betriebsdruck (PS)	15,4 bar
Volumen des Innenraums (V)	15,4 l
PS (bar) x V (Liter)	237 bar x l
Einstufung nach DGRL	Kategorie III[2]

Ermittelte Prüffrist der Herstellers:[3]

Prüfung vor Inbetriebnahme		entfällt[4]
Prüfung der Druckanlage		entfällt[3]
Äußere Prüfung		entfällt[3]
Innere Prüfung	Prüffrist	10 Jahre[3]
	Prüfzuständigkeit	bP[5]
Festigkeits-prüfung	Prüffrist	10 Jahre[3]
	Prüfzuständigkeit	bP[5]

Die ermittelten Prüffristen werden bestätigt.

17.12.2024
Datum

Siegel

Dr. rer. nat. Robert Carl
Prüfer der ZÜS

[1] CLP Verordnung 1272/2008
[2] Druckgeräterichtlinie DGRL 2014/68/EU: tragbare Feuerlöscher werden mindestens in die Kategorie III
[3] BetrSichV, Anhang 2 Abschnitt 4, Nr. 7 (Besondere Prüfanforderungen für bestimmte Druckanlagen und Anlagenteile), weitergehend Tabelle 12, Punkt 7.10
[4] BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 ; Punkt 7.10: „… als funktionsfertige Baugruppe nach Richtlinie 2014/68/EU in Verkehr gebracht…“
[5] bP = zur Prüfung befähigte Person