

Bestätigung ermittelter Prüffristen nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

(Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49)

die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden ist)

Hersteller: Prymos GmbH, Siemensstr. 18, 63225 Langen

**Benennung: Druckgerät, DAUERDRUCK – FEUERLÖSCHER PM10 – S6/FF
6 Liter Schaumlöcher**



Eckdaten:

Löschmittel	BIO-Schaum
Löschmitteleinstufung ¹	Fluidgruppe 2
max. zulässiger Betriebsdruck (PS)	15,4 bar
Volumen des Innenraums (V)	10,4 l
PS (bar) x V (Liter)	160 bar x l
Einstufung nach DGRL	Kategorie III ²

Ermittelte Prüffrist der Herstellers:³

Prüfung vor Inbetriebnahme	entfällt ⁴
Prüfung der Druckanlage	entfällt ³
Äußere Prüfung	entfällt ³
Innere Prüfung	Prüffrist 10 Jahre ³
	Prüfzuständigkeit bP ⁵
Festigkeitsprüfung	Prüffrist 10 Jahre ³
	Prüfzuständigkeit bP ⁵

Die ermittelten Prüffristen werden bestätigt.

20.03.2023

Datum



Robert Carl
Dr. rer. nat. Robert Carl
Prüfer der ZÜS

¹ CLP Verordnung 1272/2008

² Druckgeräterichtlinie DGRL 2014/68/EU: tragbare Feuerlöscher werden mindestens in die Kategorie III

³ BetrSichV, Anhang 2 Abschnitt 4, Nr. 7 (Besondere Prüfanforderungen für bestimmte Druckanlagen und Anlagenteile), weitergehend Tabelle 12, Punkt 7.10

⁴ BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4; Punkt 7.10: „... als funktionsfertige Baugruppe nach Richtlinie 2014/68/EU in Verkehr gebracht...“

⁵ bP = zur Prüfung befähigte Person