

## Bestätigung ermittelter Prüffristen nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

(Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49)

die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden ist)

**Hersteller: Prymos GmbH, Siemensstr. 18, 63225 Langen**

**Benennung: Druckgerät, DAUERDRUCK – FEUERLÖSCHER PM10 – P6  
6 KG ABC-Pulverlöscher**



### Eckdaten:

Löschmittel	ABC-Pulver
Löschmitteleinstufung <sup>1</sup>	Fluidgruppe 2
max. zulässiger Betriebsdruck (PS)	15,4 bar
Volumen des Innenraums (V)	10,4 l
PS (bar) x V (Liter)	154 bar x l
Einstufung nach DGRL	Kategorie III <sup>2</sup>

### Ermittelte Prüffrist der Herstellers:<sup>3</sup>

Prüfung vor Inbetriebnahme	entfällt <sup>4</sup>
Prüfung der Druckanlage	entfällt <sup>3</sup>
Äußere Prüfung	entfällt <sup>3</sup>
Innere Prüfung	Prüffrist 10 Jahre <sup>3</sup>
	Prüfzuständigkeit bP <sup>5</sup>
Festigkeitsprüfung	Prüffrist 10 Jahre <sup>3</sup>
	Prüfzuständigkeit bP <sup>5</sup>

### Prüferleichterung:

Festigkeitsprüfungen können entfallen, wenn als Löschmittel Löschpulver zum Einsatz kommt und bei der inneren Prüfung keine Mängel festgestellt wurden<sup>3</sup>

Die ermittelten Prüffristen werden bestätigt.

01.10.2021

Datum



*Robert Carl*  
Dr. rer. nat. Robert Carl

Prüfer der ZÜS

<sup>1</sup> CLP Verordnung 1272/2008

<sup>2</sup> Druckgeräterichtlinie DGRL 2014/68/EU: tragbare Feuerlöscher werden mindestens in die Kategorie III

<sup>3</sup> BetrSichV, Anhang 2 Abschnitt 4, Nr. 7 (Besondere Prüfanforderungen für bestimmte Druckanlagen und Anlagenteile), weitergehend Tabelle 12, Punkt 7.10

<sup>4</sup> BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 ; Punkt 7.10: "... als funktionsfertige Baugruppe nach Richtlinie 2014/68/EU in Verkehr gebracht..."

<sup>5</sup> bP = zur Prüfung befähigte Person