

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG · Region Hannover
Postfach 81 05 51 · 30505 Hannover

AGBB Berlin e.V.
Geschäftsstelle
Frau Rita Braasch
Südendstraße 52

12169 Berlin

TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG
Region Hannover
Am TÜV 1
30519 Hannover
Tel.: 0511 998-0
Fax: 0511 998-61487
hannover@tuev-nord.de
www.tuev-nord.de

TÜV®

Unser / Ihr Zeichen

Ansprechpartner/in

Durchwahl

Datum

E-Mail:

Tel.: -

16.04.2015

Fax: -

Stellungnahme zu Ihrem Auftrag "Bestimmung der Prüffristen für Prymos Feuerlöscher PM10" gemäß der Betriebssicherheitsverordnung, vom Februar 2015, gültig ab 01.06.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Braasch,

auf Grundlage der, "Verordnung zur Neuregelung der Anforderungen an den Arbeitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen", kurz Betriebssicherheitsverordnung, vom Februar 2015, gültig ab 01.06.2015 hat der TÜV NORD Systems GMBH & Co KG die Fristen zur Prüfung der genannten Prymos PM 10 Feuerlöscher untersucht.

Im Anhang 2, Abschnitt 4 der BetrSichV werden die Prüffristen und Prüfarten für überwachungsbedürftige, unter Druck stehende Arbeitsmittel, genannt. Bei, als funktionsfertige Baugruppen in Verkehr gebrachten Feuerlöschern, bei den o.g. PM 10 Feuerlöschern handelt es sich um die genannten, entfällt die Prüfung vor Inbetriebnahme (Pkt.6.13.1).

Desweiteren können die wiederkehrenden Prüfungen, sollte das Druck-Inhaltsprodukt, d.h. der abgesicherte Betriebsdruck x Gesamtvolumen, kleiner gleich 1000 bar x Liter sein, durch eine zur Prüfung befähigte Person (siehe Abschnitt 4, Pkt. 3) durchgeführt werden.

Die max. Prüffrist für Prüfung die durch die zu Prüfung befähigte Person durchgeführt werden können, ist auf 10 Jahre festgelegt (Abschnitt 4, Pkt 5.9). Die Festigkeitsprüfung kann bei dieser Art der Prymos PM 10 Feuerlöscher entfallen (Innen ausgekleideter Behälter), wenn die innere Prüfung keine Hinweise auf Beschädigungen ergibt (, Pkt.6.13.3)



Sitz der Gesellschaft
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31
22525 Hamburg
Tel.: 040 8557-0
Fax: 040 8557-2295
info@tuev-nord.de
www.tuev-nord.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Dirk Stenkamp
Amtsgericht Hamburg
HRA 102137
USt.-IdNr.: DE 243031938
Steuer-Nr.: 27/628/00031

Komplementär
TÜV NORD Systems
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg
Amtsgericht Hamburg
HRB 88330
Geschäftsführer
Rudolf Wieland (Sprecher)
Dr. Ralf Jung
Ulf Theike

Commerzbank AG, Hamburg
BLZ: 200 400 00
Konto-Nr.: 4056222 00

BIC (SWIFT-Code): COBADEFFXXX
IBAN-Code: DE 73 2004 0000 0405 6222 00

Eine Festlegung der Prüffrist für die innere Prüfung auf 10 Jahre kann vom TÜV NORD Systems GmbH & Co KG bestätigt werden, solange die hier genannten Prymos PM 10 Feuerlöscher keiner außerordentlichen äußeren Belastung, wie z.B. Temperatur, mechanische/dynamische Belastungen, oder ähnlichem, ausgesetzt sind.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Region Hannover
Gruppe Dampf-, Druck-, Tankanlage

i.A. 
i.A. Burkhard Schaper